

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

EMM. KOUVIDIS SA
Manufacture of Electrical
Materials
Viopa Tylissos
71500 HERAKLIO, CRETE
GREECE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektroinstallations-Rohrsystem, erdverlegt
Conduit system, buried underground

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2009-03; EN 61386-1:2008
DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24):2011-08; EN 61386-24:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

G. Heine

G. Heine

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5001979-5410-0024 / 223920
File ref.:

Ausweis-Nr. 40038385
Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-09-16
(letzte Änderung / updated 2016-06-08)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
EMM. KOUVIDIS SA Manufacture of Electrical, Materials, Viopra Tylissos, 71500 HERAKLIO, CRETE, GREECE

Aktenzeichen / <i>File ref.</i>	letzte Änderung / <i>updated</i>	Datum / <i>Date</i>
5001979-5410-0024 / 223920 / CC4 / LR	2016-06-08	2013-09-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038385.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038385.

Elektroinstallations-Rohrsystem, erdverlegt *Conduit system, buried underground*

Typ(en) / *Type(s)*

GEONFLEX

Beschreibung Nicht-Flammwidrige, Mehr-Wand-Isolierstoffrohre, gewellt.

Description *Flame propagating insulated conduits, multi-wall, corrugated.*

Klassifizierung 750, N, biegsam, IP44 (Muffe gesteckt), IP68 (Muffe geklebt)

Classification *750, N, pliable, IP44 (Coupler connected), IP68 (Coupler bonded)*

Nenngröße
Nominal dimension 40-50-63-75-90-110-125-160-200 (mm)

Zubehör
Accessories Muffe
Coupler

Firmenzeichen
Trademark



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4