

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

EMM. KOUVIDIS SA
Manufacture of Electrical
Materials
Viopa Tylissos
71500 HERAKLIO, CRETE
GREECE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektroinstallations-Rohrsystem, erdverlegt
Conduit system, buried underground

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/ or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2009-03; EN 61386-1:2008
DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24):2011-08; EN 61386-24:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

G. Heins

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5001979-5410-0024 / 223920
File ref.:

Ausweis-Nr. 40040003
Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-05-28
(letzte Änderung / updated 2016-06-08)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
EMM. KOUVIDIS SA Manufacture of Electrical, Materials, Viopa Tylissos, 71500 HERAKLIO, CRETE, GREECE

Aktenzeichen / *File ref.* 5001979-5410-0024 / 223920 / CC4 / LR
letzte Änderung / *updated* 2016-06-08
Datum / *Date* 2014-05-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040003.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040003.

Elektroinstallations-Rohrsystem, erdverlegt *Conduit system, buried underground*

Typ(en) / *Type(s)*

GEOSUB

Beschreibung Nicht-Flammwidrige, Mehr-Wand-Isolierstoffrohre,
gewellt.

Description *Flame propagating insulated conduits,
multi-wall, corrugated.*

Klassifizierung 450, L, biegsam, IP40 (Muffe gesteckt),
IP68 (Muffe geklebt)

Classification *450, L, pliable, IP40 (Coupler connected),
IP68 (Coupler bonded)*

Nenngröße 40-50-63-75-90-110-125-160-200
Nominal dimension

Zubehör Muffe
Accessories *Coupler*

Firmenzeichen
Trademark



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4