

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

EMM. KOUVIDIS SA  
Manufacture of Electrical  
Materials  
Viopa Tylissos  
71500 HERAKLIO, CRETE  
GREECE

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam**  
**Conduit system, pliable**


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/ or



Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2009-03; EN 61386-1:2008  
DIN EN 61386-21 (VDE 0605 Teil 22):2011-12; EN 61386-22:2004 + A11:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

G. Heine

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

# VDE

Aktenzeichen: 5001979-5410-0022 / 223920

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028519

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-10-09

(letzte Änderung / updated 2016-06-08 )

Blatt 1

Page

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
EMM. KOUVIDIS SA Manufacture of Electrical, Materials, Viopa Tyllisos, 71500 HERAKLIO, CRETE, GREECE

Aktenzeichen / *File ref.* 5001979-5410-0022 / 223920 / CC4 / LR  
letzte Änderung / *updated* 2016-06-08  
Datum / *Date* 2009-10-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028519.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028519.*

## Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Typ(en) / *Type(s)*

### Mediflex

Beschreibung  
Biegsame, flammwidrige, nicht metallische  
Rohre, gewellt, für einen Temperaturbereich von  
- 25 °C bis + 60 °C. Abmessungen nach IEC 60423.

*Description*  
*Pliable, non-flame propagating, non-metallic  
conduits, corrugated for an operating temperature  
range from - 25 °C up to + 60 °C.  
Dimensions according to IEC 60423.*

Klassifizierung  
*Classification* 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12  
-3--3--4--1--2--2-6--6--0--0--1--0

Nenngröße  
*Nominal dimension* 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm

Zubehör  
*Accessories* Muffe  
*coupler*

Firmenzeichen  
*Trademark*



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.  
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC4  
*Section CC4*