

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

EMM. KOUVIDIS SA
Manufacture of Electrical
Materials
Viopa Tylissos
71500 HERAKLIO, CRETE
GREECE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektro-Installationsrohr
Conduit for electrical installation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61386-1 (VDE 0605 Teil 1):2009-03; EN 61386-1:2008

DIN EN 61386-21 (VDE 0605 Teil 22):2011-12; EN 61386-22:2004 + A11:2010

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

G. Heine

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5001979-5410-0022 / 223920

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028515

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-10-09

(letzte Änderung / updated 2016-06-08)

Blatt 1
Page



Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
EMM. KOUVIDIS SA Manufacture of Electrical, Materials, Viopra Tylissos, 71500 HERAKLIO, CRETE, GREECE

Aktenzeichen / *File ref.*
5001979-5410-0022 / 223920 / CC4 / LR

letzte Änderung / <i>updated</i>	Datum / <i>Date</i>
2016-06-08	2009-10-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028515.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028515.

Elektro-Installationsrohr *Conduit for electrical installation*

Typ(en) / *Type(s)*

Siflex

Beschreibung	Biegsame, flammwidrige, nicht metallische Rohre, gewellt, für einen Temperaturbereich von - 25 °C bis + 60 °C. Abmessungen nach IEC 60423.
--------------	--

<i>Description</i>	<i>Pliable, non-flame propagating, non-metallic conduits, corrugated for an operating temperature range from - 25 °C up to + 60 °C. Dimensions according to IEC 60423.</i>
--------------------	--

Klassifizierung <i>Classification</i>	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 2---2---4---1---2---2---6---0---0---1---0
--	--

Nenngröße <i>Rated value</i>	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
---------------------------------	-------------------------------

Zubehör <i>Accessories</i>	Muffe <i>coupler</i>
-------------------------------	-------------------------

Firmenzeichen
Trademark



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4