

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού ΕΒΕ-INST-C-396.1-2020

**ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ :** ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

**ΠΡΟΪΟΝ :** Σωλήνας υπόγειας εγκατάστασης  
«Ακαμπτos σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική  
σήμανση»

**ΤΥΠΟΣ :** GEOSUB OD250 N450  $\varnothing$  250.

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :** ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

**ΟΔΗΓΙΑ :** LVD 2016/35/EU

**ΠΡΟΤΥΠΑ :** EN 61386-24:2010 use in conjunction with EN 61386-1:2008  
+A1:2019

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :** Το δοκίμιο GEOSUB OD250 N450  $\varnothing$  250 διήλθε επιτυχώς τις δοκιμές  
συμπύεσης, κρούσης και βαθμού προστασίας μέσω του περιβλήματος  
(IP68) των παρ. 10.2, 10.3 και 14.1 αντίστοιχα, των  
προαναφερθέντων προτύπων.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για το ελεγχθέν δείγμα του εν λόγω προϊόντος για το οποίο εκδόθηκε η Έκθεση Δοκιμών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC με Α/Α 100396.1 από 18-2-2020.
- Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα στα εργαστήρια μας από 29-01-2020 έως 18-02-2020
- Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 15-3-2023



**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ**

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, EE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωνσταντίνος Καρινιωτάκης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc, EE  
Διευθυντής

Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 16-3-2020

**Εργαστήρια Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC**

**MIRTEC's Electrotechnical Products Testing Laboratories**

Α' Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος / Α' Industrial Area, P.O. Box 13, GR-385 00 Volos – GREECE

ΤΗΛ. / TEL.: +30-210-228.37.57 – FAX: +30-210-577.05.56

e-mail: [electrotechnical.labs@mirtec.gr](mailto:electrotechnical.labs@mirtec.gr), Website: [www.mirtec.gr](http://www.mirtec.gr)