

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού ΕΒΕ-INST-C-396.2-2020

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ : EMM. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΪΟΝ : Σωλήνας υπόγειας εγκατάστασης
«Ακαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική
σήμανση»

ΤΥΠΟΣ : GEONFLEX OD250 N750 Ø 250.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : EMM. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΟΔΗΓΙΑ : LVD 2014/35/EU

ΠΡΟΤΥΠΑ : EN 61386-24:2010 use in conjunction with EN 61386-1:2008
+A1:2019

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Το δοκίμιο GEONFLEX OD250 N750 Ø 250 διήλθε επιτυχώς τις δοκιμές
συμπίεσης, κρούσης και βαθμού προστασίας μέσω του περιβλήματος
(IP68) των παρ. 10.2, 10.3 και 14.1 αντίστοιχα, των
προαναφερθέντων προτύπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για το ελεγχθέν δείγμα του εν λόγω προϊόντος για το οποίο εκδόθηκε η Έκθεση Δοκιμών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC με Α/Α 100396.2 από 18-2-2020.
- Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα στα εργαστήρια μας από 29-01-2020 έως 18-02-2020
- Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 15-3-2023



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, EE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωνσταντίνος Καρινιώτακης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc, EE

Διευθυντής

Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 16-3-2020

Εργαστήρια Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC

MIRTEC's Electrotechnical Products Testing Laboratories

Α' Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος / Α' Industrial Area, P.O. Box 13, GR-385 00 Volos – GREECE

ΤΗΛ. / TEL.: +30-210-228.37.57 – FAX: +30-210-577.05.56

e-mail: electrotechnical.labs@mirtec.gr, Website: www.mirtec.gr