

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού ΕΒΕ-INST-C-396.1-2020

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ : ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΪΟΝ : Σωλήνας υπόγειας εγκατάστασης
«Ακαμπτos σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική
σήμανση»

ΤΥΠΟΣ : GEOSUB OD250 N450 \varnothing 250.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΟΔΗΓΙΑ : LVD 2014/35/EU

ΠΡΟΤΥΠΑ : EN 61386-24:2010 use in conjunction with EN 61386-1:2008
+A1:2019

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Το δοκίμιο GEOSUB OD250 N450 \varnothing 250 διήλθε επιτυχώς τις δοκιμές
συμπύεσης, κρούσης και βαθμού προστασίας μέσω του περιβλήματος
(IP68) των παρ. 10.2, 10.3 και 14.1 αντίστοιχα, των
προαναφερθέντων προτύπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για το ελεγχθέν δείγμα του εν λόγω προϊόντος για το οποίο εκδόθηκε η Έκθεση Δοκιμών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC με Α/Α 100396.1 από 18-2-2020.
- Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα στα εργαστήρια μας από 29-01-2020 έως 18-02-2020
- Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 15-3-2023



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, EE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωνσταντίνος Καρινιωτάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc, EE
Διευθυντής

Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 16-3-2020

Εργαστήρια Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC

MIRTEC's Electrotechnical Products Testing Laboratories

Α' Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος / A' Industrial Area, P.O. Box 13, GR-385 00 Volos – GREECE

ΤΗΛ. / TEL.: +30-210-228.37.57 – FAX: +30-210-577.05.56

e-mail: electrotechnical.labs@mirtec.gr, Website: www.mirtec.gr