



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρ. Βεβαίωσης INST-C-566-2022

- ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣ** : EMM. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
- ΠΡΟΪΟΝ** : Σωλήνες υπόγειας εγκατάστασης
- ΤΥΠΟΣ** : α.- GEOSUB OD250 N450
β.- GEOFLEX OD250 N750
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** : **Κ ΚΟΥΒΙΔΗΣ**
- ΟΔΗΓΙΑ** : LVD 2014/35/EU
- ΠΡΟΤΥΠΑ** : EN 61386-24:2010 use in conjunction with
EN 61386-1:2008 +A1:2019
- ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ** : Οι σωλήνες υπόγειας εγκατάστασης (GEOSUB OD250 N450 \varnothing 250 και GEOFLEX OD250 N750 \varnothing 250), διήλθαν επιτυχώς τις δοκιμές συμπίεσης, κρούσης και βαθμού προστασίας περιβλημάτων (IP68) των παρ. 10.2, 10.3 και 14.1 των ανωτέρω αναφερόμενων προτύπων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

- Τα ως άνω βεβαιωθέντα ισχύουν μόνο για τα ελεγχθέντα δείγματα των εν λόγω σωλήνων για τους οποίους εκδόθηκαν οι **Εκθέσεις Δοκιμών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC με Α/Α 100566.1 και 100566.2 από 17-02-2023.**
- Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα από 13-02-2023 έως και 17-02-2023.
- Η παρούσα βεβαίωση ισχύει μέχρι 16-02-2026.



Κωνσταντίνος Καρινιωτάκης
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc, ΕΕ
 Διευθυντής
 Εργαστηρίων Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών
 Προϊόντων MIRTEC
 ΗΜΕΡ. **ΕΚΔΟΣΗΣ: 23-02-2023**

Εργαστήρια Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC
MIRTEC's Electrotechnical Products Testing Laboratories

Α' Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 385 00 Βόλος / Α' Industrial Area, P.O. Box 13, GR-385 00 Volos – GREECE
 ΤΗΛ. / TEL.: +30-210-228.37.57 – FAX: +30-210-577.05.56
 e-mail: electrotechnical.labs@mirtec.gr, Website: www.mirtec.gr