

**Πιστοποιητικό δοκιμών****Test Certificate**

(Σύμφωνα με το Πρότυπο / In accordance with EN 61386-21:2004+A11:2010)

**Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή**  
*Manufacturer name and address*EMM. KOUVIDIS S.A.  
Manufacturer of plastic conduit systems  
72500, VIOPA, Tylissos  
Heraklion, Crete,  
GREECE**Τύπος προϊόντος**  
*Product*3στρωματικός άκαμπτος σωλήνας ελαφρού τύπου  
ελεύθερος αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού, με  
αντι-ηλεκτρομαγνητική τεχνολογία και χρωματική σήμανση  
3layer light type rigid conduit, made from halogren free and  
low smoke raw materials with anti-electromagnetic techno-  
logy and color marking**Ονομασία προϊόντος**  
*Type designation*SUPERSOL PLUS άκαμπτος σωλήνας  
SUPERSOL PLUS rigid onduit**Κωδικός προϊόντος**10170XX (κόκκινες γραμμές/red lines) 10180XX (πράσινες  
γραμμές/green lines), όπου/where XX: 16, 20, 25, 32**Κωδικός ταξινόμησης**

23431

**Κωδικός ταξινόμησης/Class Number****Πρώτη Ύλη/ Raw material**Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PP ελεύθερο  
αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) / Halogen free,  
heavy metals free (RoHS), specially stabilized  
thermoplastic PP**Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι το προαναφερθέν προϊόν φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:**  
This is to certify that the above mentioned product has the below characteristics:

<b>Αντίσταση στη συμπίεση/ Resistance to compression</b>	320 Nt/5cm
<b>Αντίσταση στην κρούση/ Resistance to impact</b>	2J (-25°C)
<b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής/ Lower temperature range</b>	-25°C
<b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής/ Upper temperature range</b>	+105°C
<b>Αντίσταση στην κάμψη/ Resistance to bending</b>	Άκαμπτος/Rigid
<b>Ηλεκτρικές ιδιότητες/ Electrical characteristics</b>	Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης /With electrical insulated characteristics
<b>Στεγανότητα έναντι στερεών σωματιδίων και νερού/ Protection against solid objects and water</b>	min IP65


Όλες οι δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω διεξάγονται στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της KOUVIDIS, βάσει του Προτύπου EN 61386-21, υπό τον έλεγχο του πιστοποιημένου ΣΔ EN ISO 9001. All the above mentioned tests are being held by KOUVIDIS quality control lab in accordance with European Standard EN 61386-21, under the supervision of a certified QMS according to EN ISO 9001.

Tylissos, 07 June 2023

(Τόπος &amp; Ημερομηνία έκδοσης / Place and date of Issue)

Konstantinos Kouvidis  
Managing Director

(Όνοματεπώνυμο &amp; Θέση Εργασίας / Name &amp; function)



(Υπογραφή εκδότη / Issuer's signature)